



メルコエアテクノロジー

コンパックパワーファン用スタンド

据付工事終了後は、必ずお客様に
この説明書をお渡しください。

取扱説明書(据付工事説明書付)

形名 S-504B1

■このスタンドはコンパックパワーファン（製品本体）を取付けて使用するものです。

お客様へ

- ご使用の前に必ずこの説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 「取扱説明書（据付工事説明書付）」は大切に保管してください。
- お客様ご自身では据付けないでください（安全や機能の確保ができません）。

工事店様へ

- 据付工事を始める前に必ずこの説明書をよくお読みになり、正しく安全に据付けてください。
- 据付工事は販売店様、または工事店様が実施してください。

1. 安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。



誤った取扱いをしたときに、死亡
や重傷などに結びつく可能性のあるもの



どんな場合でも改造はしない
分解修理は修理技術者以外の人は行わない
火災・感電・けがの原因
修理はお買上げの販売店または当社のお問い合わせ窓口に
ご相談ください



製品を水につけたり、水をかけたりしない
ショート・感電・火災の原因



お手入れや保守点検の際は必ず分電盤のブレーカーを切る
感電やけがの原因



誤った取扱いをしたときに、軽傷
または家屋・家財などの物的損害
に結びつくもの



開梱・据付け・保守点検およびお手入れの際は手袋を着用する
端面などでけがの原因



部品の取付けは確実に行う
落下によりけがの原因

2. 適用機種

PF-45タイプ

PF-50タイプ

製造販売元
メルコエアテクノロジー株式会社

技術指導元
三菱電機株式会社


この説明書は、再生紙を使用しています。

3. 部品の名称と個数


取付台	1個	蝶ナット (M8)	12個
取付足	2本	製品取付用ボルト (M8×20)	4本
補強板	2組	組立用ボルト (M8×40)	12本

4. 据付方法

- 蝶ナットを内側にして組み立てる。
- 取付台の矢印が前（風方向）となるようにボルト (M8×20) で製品本体を取付ける。



- 適用機種以外には使用しないでください。
- 製品本体とスタンドの据付方向を誤ると転倒することがあります。
- シーズンオフは右図のように取付台を逆に取付することにより、取付足の内側に製品本体を収納することができます。（この状態で運転はしないでください）



5. お手入れのしかた

お手入れの際は必ず製品本体の電源を切ってから行ってください。
汚れが目立つたら2ヶ月に1度を目安として清掃してください。
古くなった製品は買い換えてください。

お願い

お手入れに下記の溶剤を使用しないでください。
(変質、変色する原因になります)
シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、アルカリ洗剤、化学ぞうきんの薬剤

6. アフターサービス

アフターサービスはお買上げの販売店へお申し付けください。なお、
おわかりにならないときは当社のお問い合わせ窓口にご相談ください。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.